



VISTA DE LA EXCAVACION



SECCION DEL FOSO

UNA VEZ COLOCADO EL LECHO DE ARENA LA ALTURA DE LA EXCAVACION SERA DE 55 CENTIMETROS.

LECHO DE ARENA DE RIO LAVADA Y NIVELADA DE 15 CENTIMETROS (MINIMO)

NIVEL DEL TERRENO TERMINADO

53 cm

CARA FRONTAL DEL CENTRO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
 DILIGENCIA. Para hacer constar que este documento ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en fecha... 4/6/2021
 EL OFICIAL MAYOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO
 Fdo. Francisco Javier Ber...

DIMENSIONES MINIMAS DE EXCAVACION

SITUAR EL MODULO DE HORMIGON CENTRADO EN LA EXCAVACION, DEJANDO 50 cm. POR SU FRENTE Y SU PARTE POSTERIOR, PARA PERMITIR LA EXTRACCION DE LOS UTILES DE IZADO.

CONDICIONES QUE EL CLIENTE DEBERA CUMPLIR CON ANTERIORIDAD A LA INSTALACION:

- Deberá existir un camino hasta la zona de ubicación del centro suficiente para el acceso de un camión-grúa de características: PMA=47 T; TARA=16 T; CARGA=31 T.
- La zona de ubicación del centro poseerá un espacio libre que permita una distancia entre el eje longitudinal o transversal del foso y el eje longitudinal del vehículo pesado más alejado de 7 m. si se emplea camión-grúa y de 14 m. si se utiliza góndola más grúa, de forma que no existan obstáculos que impidan la descarga de los materiales y el montaje del centro. (Ver catálogo. Para distancias menores, consultar)
- El lecho de arena de 150 milímetros de espesor mínimo, será por cuenta del cliente, y deberá estar realizado con anterioridad a la instalación del centro según se indica en el dibujo superior.

DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN
 6.17 m ancho x 3.3 m fondo x 0.65 m prof.

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES COLEGIO DE CÁDIZ
VISADO PROFESIONAL
 Colegiado Nº: 2115
 JUAN MANUEL CEBADA GUERRA
 FECHA: 27/08/2019
 VISADO Nº: 4479 / 2019

JCG INGENIEROS

JUAN MANUEL CEBADA GUERRA
 PROYECTO, ESTUDIO Y CONSULTING
 Avda. La Libertad, 16 Bajo
 Chiclana de la Fra. 11.130 (Cádiz)
 Tfno. y Fax: 856 11 70 02 Móvil: 618 87 40 39
 Email: jcg2115@copiticadiz.com
 www.jcgingenieros.com

Ingeniero Técnico industrial

Col. nº 2115
 Fdo: Juan Manuel Cebada Guerra

Proyecto de Red Subterránea de M.T. y Centro de Distribución 400 KVA tipo Compañía para Macrofinca denominada Unidad de Ejecución UE-1, SAU-1 FASE 1. Plan Parcial "Buena Vista I" Vejer de la Fra. (Cádiz)

Titular: CONSTRUCCIONES BERMUDEZ CALDERÓN, S.L. C.I.F.: B11333184

Plano: **DETALLE DE FOSO** Escala: 1/100 Formato: A3 Nº Plano: **09**
 Fecha: JULIO_19 Ref: 1021_2016 REV.01

VISADO COPITI Cadiz

4479 / 2019